

**Tabella riepilogativa sulle periodicità di verifica di cui all'allegato VII D. Lgs 81/08, per quanto attiene gli apparecchi a pressione**

| <b>Attrezzatura</b>  | <b>Intervento/periodicità</b>   |
|--|---|
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. | Verifica di funzionamento: biennale<br>Verifica di integrità: decennale                             |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.  | Verifica di funzionamento: quadriennale<br>Verifica di integrità: decennale                         |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria  | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale                         |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria  | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale                         |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.   | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale                         |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV            | Verifica di funzionamento: triennale<br>Verifica di integrità: decennale                            |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria   | Verifica di funzionamento: quadriennale<br>Verifica di integrità: decennale                         |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Generatori di vapor d'acqua.  | Verifica di funzionamento: biennale<br>Visita interna: biennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C  | Verifica di integrità: decennale  |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C  | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale                         |
| Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW               | Verifica quinquennale   |